



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову

ул. Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005
Телефон: 50-61-92 (код 845-2)
E-mail: ondipsaratov@64.mchs.gov.ru

06.07.2023 № 419-175-4-8-3765

на № _____ от _____

Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2306/123-64/376-B

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №169»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита **2306/123-64/376-B** от «29» июня 2023г. в период с «10» часов 00 минут «06» июля 2023г. по «17» часов «00» минут «06» июля 2023г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Локтевой Анжеликой Александровной проведен внеплановый инспекционный визит в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №169», ИНН 6451126198, по адресу: 410039, Саратовская область, город Саратов, Крымский тупик, д. 8

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –исполняющий обязанности заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №169» Пронина Галина Борисовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения обязательных требований по-	Отметка о выполнении

		по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	жарной безопасности	
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудио-связи с местом их установки)	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г);	01.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполняющий обязанности заведующего

МДОУ «Детский сад №169»

Пронина Галина Борисовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор

города Саратова по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.